

Białobrzegi, 08.08.2019 r.

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację  
Istotnych Warunków Zamówienia  
na przetarg nieograniczony:  
**„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej –  
uzbrojenie działek budowlanych w miejscowości  
Białobrzegi”**

Gmina Białobrzegi jako Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy, który złożył w dniu 05.08.2019r. zapytania do przetargu.

1. W STWIOR w pkt. 4 Materiały Zamawiający opisuje parametry armatury wodociągowej ( zasuwy, hydranty, kształtki) wykonanych z żeliwa sferoidalnego EN-HJS 500-7. Czy za równoważną Zamawiający uzna armaturę z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, np. produkcji Jafar ?

*Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.*

WÓJT

mgr inż. Paweł Masłoń

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył zapytanie ,
2. Strona internetowa Urzędu Gminy: [bip.gmina-bialobrzegi.pl](http://bip.gmina-bialobrzegi.pl),  
zamówienia publiczne (przetargi nieograniczone )
3. A/a.