

IIK.271.4.1.2022/5

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację
Warunków Zamówienia na:
„Budowa żłobka w Białobrzegach”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IIK.271.4.1.2022 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: „**Budowa żłobka w Białobrzegach**”.

- A) Gmina Białobrzegi jako Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy, którzy złożyli w dniu 04.02.2022r. zapytania do w/w postępowania.

Branża elektryczna.

1. Czy kurtyna powietrzna wchodzi w zakres zamówienia? Przedmiar branży elektrycznej zawiera taką pozycję, natomiast w dokumentacji brak opisu. Jeśli tak proszę o wyspecyfikowanie urządzenia.

Ad. 1 – Zgodnie z dokumentacją techniczną (plansza IE03 Plan instalacji siłowej oraz gniazd wtykowych) w ofercie cenowej należy przyjąć 3 kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy o szerokości dostosowanej do szerokości drzwi.

2. Czy w zakres zamówienia wchodzi Router Wi-Fi? Jeśli tak prosimy o wyspecyfikowanie urządzeń.

Ad.2 Tak, wchodzi w zakres zamówienia. Montaż w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Specyfikacja:

Tryb pracy: Access Point

- rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.

- obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

- częstotliwość pracy: 2,4 GHz, 5 GHz

- prędkość min. transmisji bezprzewodowej: 1000 Mb/s

- zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: AES, TKIP, 64/128-bit WEP, WPA, WPA2

3. Czy szafa dystrybucyjna z wyposażeniem do okablowania strukturalnego wchodzi w zakres zamówienia? Przedmiar branży elektrycznej zawiera taką pozycję. Jeśli tak to prosimy o przedstawienie schematu.

Ad.3 Tak, wchodzi w zakres zamówienia, na etapie wykonawstwa należy zaproponować schemat instalacji teletechnicznej do akceptacji Zamawiającemu.

Branża sanitarna.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę standardu wykonania urządzeń białego montażu ?
Czy urządzenia koniecznie muszą być identyczne jak te, które są podane w zestawieniu wyposażenia.

Ad. 4 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany standardu wykonania urządzeń białego montażu. W ofercie cenowej można ująć zamiennie urządzenia białego montażu o równych lub lepszych parametrach.

Uwaga dodatkowa:

W trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że dla sal zajęć przewidziano jeden wspólny unifon instalacji domofonowej w komunikacji.

Proszę o przyjęcie w ofercie cenowej trzech sztuk (3szt.) unifonów, po jednym w każdej z sal.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony. Oferty należy składać do dnia **10.02.2022r. do godziny 10:00**

Wójt Gminy Białobrzegi

(-)

mgr inż. Franciszek Masłoń

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Wykonawca, który zadał przedmiotowe zapytania do postępowania
2. Strona internetowa Urzędu Gminy: bip.gmina-bialobrzegi.pl/ zamówienia publiczne
3. Strona internetowa: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
4. A/a.