

IKBP.271.3.3.2022

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie”.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 2022 – 09 – 19 Gmina Białobrzegi udziela niniejszej odpowiedzi :

Pytanie 1:

Prosimy o informację jaką kategorię ruchu należy przyjąć dla przedmiotowej drogi.

Odp.: Zalecana kategoria ruchu KR-3 lub KR-4.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu końcowego zadania w związku z przedłużającymi się terminami uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu końcowego zadania w związku z przedłużającymi się terminami uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień.

Pytanie 3:

Prosimy o informację, czy w zakresie zadania jest wykonanie oznakowania poziomego na całym odcinku drogi tj. 966 m?

Odp.: Zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego na całym odcinku drogi.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga stabilizacji pasa drogowego?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją przetargową (w tym PFU) Zamawiający wymaga wykonania stabilizacji pasa drogowego.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie koloru kostki brukowej jaką należy zastosować na chodnikach i zjazdach.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją przetargową (w tym PFU) powyższe zadanie nie obejmuje swoim zakresem wykonania chodników dla pieszych, natomiast zjazdy do posesji winny być wykonane z materiału kamiennego. Wykonawca w/w zadania winien wykonać jedynie przebudowę krótkich odcinków istniejącego chodnika na włączeniach planowanej do budowy drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1 275 R. Do tego celu Wykonawca może wykorzystać kostkę z rozbiórki istniejącego chodnika (kolor szary).

Pytanie 6:

Czy w ramach inwestycji należy wykonać kanał technologiczny?

Odp.: Z uwagi na fakt, że planowana do budowy droga gminna ma długość poniżej 1 km, zgodnie z art. 39 ust 6 ba pkt 4 a i b znowelizowanej ustawy o drogach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1783) Zamawiający nie wymaga wykonania kanału technologicznego.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu warunków technicznych występujących sieci? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odp.: Zamawiający nie posiada warunków technicznych przebudowy występujących na terenie planowanej budowy drogi sieci.

Pytanie 8:

Czy w ramach inwestycji należy wykonać nasadzenia? Jeśli tak to prosimy o podanie gatunków, parametrów drzew/krzewów.

Odp.: Zakres robót określony w dokumentacji przetargowej (w tym PFU) nie przewiduje wykonania nowych nasadzeń.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy przy skrzyżowaniach z drogą powiatową nr 1 275 R należy zaprojektować i wykonać przejścia dla pieszych? Jeśli tak to czy należy również zbudować oświetlenie dedykowane dla przejść – znaki aktywne (po dwie lampy dla każdego z przejść) ?

Odp. Opracowany dla potrzeb budowy w/w drogi Projekt Funkcjonalno-Użytkowy nie zakłada wykonania przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1 275 R – nie jest więc wymagane ich wykonanie.

Pytanie 10:

Czy Wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić również montaż tablic informacyjno – pamiątkowych? Jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów tablic oraz ilości sztuk.

Odp. Nie.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Wójt Gminy Białobrzegi

(-)

mgr inż. Franciszek Masłoń

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują :

1. Wykonawca, który wniósł przedmiotowe zapytanie,

2. Strona internetowa Gminy Białobrzegi,

3. A/a.