

IKBP.271.5.4.2023

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę kamienia na remont dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi w 2023 roku”.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 2023 – 10 – 31 Gmina Białobrzegi udziela niniejszej odpowiedzi :

Pytanie 1:

Proszę o uzyskanie odpowiedzi w zakresie frakcji 2-31, czy zamawiający dopuszcza możliwość dostaw frakcji 4-31?

Odp.:

Zgodnie z zapisami rozdz. III, pkt 2. SWZ granulacja kamienia-klińca winna zawierać się w przedziale 2 – 32 mm. Dostawa kamienia-klińca frakcji 4-32 mm spełnia powyższe wymogi i jest dopuszczona przez Zamawiającego.

**Wójt Gminy Białobrzegi**

(-)

**mgr inż. Franciszek Masłoń**

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują :

1. Wykonawca, który wniósł przedmiotowe zapytanie,
2. Strona internetowa: <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Strona internetowa Gminy Białobrzegi,
3. A/a.