



RZ.ZUZ.1.4210.216.2021.MK

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2021 r. poz. 735 t. j.) – dalej Kpa, w związku z art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) – dalej Prawo wodne,

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.216.2021.MK udzielającej PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w ramach zadania: „Budowa i przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej 15 kV linii napowietrznej Głuchów - Sokołów II na kablową od stanowiska słupowego nr 48 do stanowiska nr 63 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Łańcut IX Młyn i stacji transformatorowej ARGO oraz budowa i przebudowa słupowej stacji transformatorowej IX Młyn na wewnętrzną wraz z odcinkami sieci elektroenergetycznej 0,4 kV”:

1. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące koryta Starego Wisłoka (działka nr ewid. 773/4) obręb 0007 Wola Mała, gmina Czarna, linii kablowej SN 110 kV metodą przewiertu sterowanego, o parametrach:
 - głębokość posadowienia rury osłonowej pod dnem: 1,5 m
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF2000:
początek rury osłonowej : X: 5551496,0 Y: 7587351,9
koniec rury osłonowej : X: 5551476,4 Y: 7587373,6
2. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące koryta Starego Wisłoka (działka nr ewid. 773/4) obręb 0007 Wola Mała, gmina Czarna, linii kablowej SN 110 kV metodą przewiertu sterowanego, o parametrach:
 - głębokość posadowienia rury osłonowej pod dnem: 1,5 m
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF2000:
początek rury osłonowej : X: 5551530,7 Y: 7587628,3
koniec rury osłonowej : X: 5551509,5 Y: 7587640,8
3. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące koryta Starego Wisłoka (działka nr ewid. 773/4) obręb 0007 Wola Mała, gmina Czarna, linii kablowej SN 110 kV metodą przewiertu sterowanego, o parametrach:
 - głębokość posadowienia rury osłonowej pod dnem: 1,5 m
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF2000:
początek rury osłonowej : X: 5551516,4 Y: 7587732,1
koniec rury osłonowej : X: 5551515,4 Y: 7587762,9
4. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące koryta Starego Wisłoka (działka nr ewid. 773/4) obręb 0007 Wola Mała, gmina Czarna, linii kablowej SN 110 kV metodą przewiertu sterowanego, o parametrach:
 - głębokość posadowienia rury osłonowej pod dnem: 1,5 m
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF2000:
początek rury osłonowej : X: 5551462,9 Y: 7587783,4
koniec rury osłonowej : X: 5551426,4 Y: 7587797,1
5. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące koryta Starego Wisłoka (działka nr ewid. 773/4) obręb 0007 Wola Mała, gmina Czarna, linii kablowej SN 110 kV metodą przewiertu sterowanego, o parametrach:
 - głębokość posadowienia rury osłonowej pod dnem: 1,5 m
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF2000:

początek rury osłonowej : X: 5551462,9 Y: 7587783,4
koniec rury osłonowej : X: 5551522,1 Y: 7587886,6

6. Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące koryta Starego Wisłoka (działka nr ewid. 1282) obręb 0006 Wola Dalsza, linii kablowej SN 110 kV metodą przewiertu sterowanego, o parametrach:

- głębokość posadowienia rury osłonowej pod dnem: 1,5 m
- współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF2000:
początek rury osłonowej : X: 5551592,8 Y: 7588184,7
koniec rury osłonowej : X: 5551626,7 Y: 7588187,2

W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 543/1, 741/2, 745, 748/2, 922/1 obręb 0001 Miasto Łańcut, działki 773/4, 795/1, 800/1, 827/4, 840/4, 847 obręb 0007 Wola Mała, działki 1273/15, 1282 obręb 0006 Wola Dalsza

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 to zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Wojciech Kłosowicz

Otrzymują:
wg rozdzielnika